

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская 121 т. 8 (861) 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление  
МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край Ленинградский район ст. Ленинградская ул. Крестьянская 1496

Тел: 8(86145)7-01-30, e-mail: ond39@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 39/1/8**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба**

**станции Крыловской муниципальной образования Ленинградский район**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

по неисполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района УНДпР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 39/29.03.21 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00мин 13 Апрель 2021 года по 10ч 00мин 30 Апрель 2021

(наименование органа ГПН)

проведена **плановая** проверка

**Инспектор Матвеев Антон Константинович**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба**

**станции Крыловской муниципальной образования Ленинградский район**

**353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станция Крыловская, улица Энгельса, 100**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Директор Науменко Ольга Геннадиевна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием	Пункт (абзац пункта) и наименование норматива	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	--	---	---------------------------	--------------------------------

		1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
4	Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах (здание лит.А)	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	15.11.2021г.	
5	Не все запорно-пусковые устройства огнетушителей, установленных на объекте защиты, опломбированы (здание лит.А)	п. 407 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	
6	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	
7	Руководителем не организована не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (здание лит. А)	п. 17 (б) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	
8	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется в полном объеме	п.17, 48, 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

